

Logo: TÜV Rheinland

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr D 073342 0262 wyd. 00

Posiadacz certyfikatu: **Sungrow Power Supply Co., Ltd.**
No. 1699 Xiyou Road, New & High
Technology Industrial Development Zone,
230088 Hefei, Anhui
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Nazwa produktu: **Przetwornik**
Sieciowy falownik fotowoltaiczny

CERTYFIKAT

Niniejszy certyfikat wystawiany jest dobrowolnie i potwierdza zgodność wymienionego sprzętu z zasadniczymi wymaganiami. Certyfikat ma zastosowanie wyłącznie do próbki przedłożonej do badań i certyfikacji oraz nie potwierdza jakości lub bezpieczeństwa produktów seryjnych. Dalsze informacje znajdują się na odwrocie.

Raport z badań nr: 704091802547-00

/-/ nieczytelny podpis

Data: 26.03.2019 (Zhengdong Ma)



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr D 073342 0262 wyd. 00

Model/modele: SG110CX

Parametry:

Maks. napięcie wejściowe:	1100 V DC
Min. napięcie MPP:	200 V DC
Maks. napięcie MPP:	1000 V DC
Maks. prąd wejściowy:	9*26 A DC
Isc PV	9*40A DC
Napięcie znamionowe sieciowe:	3/N/PE~ 400/230 V AC
Częstotliwość znamionowa sieciowa:	50 Hz
Maks. ciągły prąd wyjściowy:	158,8 A AC
Moc znamionowa wyjściowa:	100 kW
Maks. moc pozorna:	110 kVA
Zakres współczynnika mocy:	0,8 indukcyjny – 0,8 pojemnościowy
Klasa ochrony:	I
Stopień ochrony:	IP66
Kategoria przepięć:	II (PV), III (Sieć)

Testowane zgodnie z: IEC 61683:1999
EN 50530:2010/A1:2013
IEC 60068-2-1:2007
IEC 60068-2-2:2007
IEC 60068-2-14:2009
IEC 60068-2-30:2005
IEC 60068-2-27:2008
IEC 60068-2-64:2008

/-/ podpis nieczytelny

TÜV SÜD Product Service GmbH · Organ Certyfikujący · Ridlerstraße 65 · 80339 Monachium · Niemcy TÜV®

Ja, mgr **Krzysztof Pasiewicz, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, TP/209/05**,
zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku
angielskim. Niniejszy dokument został sporządzony bez żadnych poprawek i uzupełnień.
Bydgoszcz, dnia **8 kwietnia 2021**, nr repertorium **511 /21**

Tłumaczono w Centrum Lingwistycznym • Krzysztof Pasiewicz 85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22/2

 /  +48 52 / 322-89-50  www.clkp.pl



CL TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Krzysztof Pasiewicz
85-016 BYDGOSZCZ
ul. 3 Maja 22/2