

Certificate of compliance

Applicant: Huawei Technologies Co., Ltd.

Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,

Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129

P.R.C

Product: SOLAR INVERTER

Model: SUN2000-8KTL-M0, SUN2000-10KTL-M0,

SUN2000-12KTL-M0, SUN2000-15KTL-M0, SUN2000-17KTL-M0, SUN2000-20KTL-M0, SUN2000-8KTL-M2, SUN2000-10KTL-M2, SUN2000-12KTL-M2, SUN2000-15KTL-M2, SUN2000-17KTL-M2, SUN2000-20KTL-M2

Use in accordance with regulations:

Automatic disconnection device with three -phase mains surveillance in accordance with IEC 61727:2004 and IEC62116:2014 for photovoltaic systems with a three-phase parallel coupling via an inverter in the public mains supply. The automatic disconnection device is an integral part of the aforementioned inverters.

Applied rules and standards:

IEC 61727:2004

Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface

IEC 62116:2014

Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters

At the time of issue of this certificate the safety concept of an aforementioned representative product corresponds to the valid safety specifications for the specified use in accordance with regulations.

Report number: PV190424N048

PV190424N048-1

Certificate number: U19-0309 Date of issue: 2019-05-24





Certification body of Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Accredited according to DIN EN ISO/IEC 17065

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Mariola Maroszek

ul. K. Matusiaka 12/14; 43-316 Bielsko-Biała

UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(-) [logo] Bureau Veritas 1828

Certyfikat zgodności

Zgłaszający:

Huawei Technologies Co., Ltd.

Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.

Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129

CHRL

Produkt:

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY

Model:

SUN2000-8KTL-M0, SUN2000-10KTL-M0, SUN2000-12KTL-M0, SUN2000-15KTL-M0, SUN2000-20KTL-M0, SUN2000-20KTL-M0,

SUN2000-8KTL-M2, SUN2000-10KTL-M2, SUN2000-12KTL-M2, SUN2000-15KTL-M2, SUN2000-20KTL-M2

Użycie zgodne z przepisami:

Automatyczne urządzenie odłączające, nadzorujące sieć trójfazową zgodnie z IEC 61727:2004 oraz IEC 62116:2014 dla obwodów fotowoltaicznych z równoległym trójfazowym podłączeniem poprzez falownik w publicznej sieci zasilającej. Automatyczne urządzenie odłączające jest integralną częścią wymienionego powyżej falownika.

Zastosowane zasady i normy:

IEC 61727:2004

Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych.

IEC 62116:2014

Falowniki fotowoltaiczne (PV) włączone do publicznej sieci energetycznej --Procedura badania ochrony przed zanikiem napięcia.

W momencie wydania niniejszego certyfikatu koncepcja zabezpieczenia wskazanego powyżej produktu reprezentatywnego spełnia wymagania bezpieczeństwa dla określonego zastosowania zgodnie z przepisami.

Numer sprawozdania:

PV190424N048

PV190424N048-1

Numer certyfikatu:

U19-0309

Data wydania:

2019-05-24

Jednostka certyfikująca

(-) [okrągła pieczęć logo w środku i napisem w otoku]:

BUREAU VERITAS CPS GmbH

Jednostka Certyfikująca

Jednostka Certyfikująca (-) [nieczytelny podpis] Holger Schaffer (-) [logo] DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-12024-01-00

Jednostka Certyfikująca Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Akredytowana zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17065

BUREAU VERITAS
Consumer Products Services Germany GmbH

Oehleckerring 40, 22419 Hamburg, Niemcy Tel.: +49 40 74041-0

cps-hamburg@e bureauveritas.com www.bureauveritas.de/cps

ouida Jane

REPERTORIUM Nr 776 / 2019

Ja, niżej podpisana Mariola Maroszek, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, powołana pismem Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0191-1236/05 o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/1270/05, stwierdzam niniejszym, że powyższe jest wiernym, kompletnym i dokładnym tłumaczeniem przedstawionej mi kopii dokumentu w języku angielskim, na dowód czego składam swój podpis i przykładam pieczęć w Bielsku-Białej dnia 23 sierpnia 2019 r.

Opłatę pobrano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005. (Dz.U. 05.15.131 §2 (1) 1a)

> Tłumacz Przysiegły Języka Angielskiego mgr Mariola Maroszek 43-316 Bielsko-Biała, ul. K. Matusiaka 12/14 tel. 33 818 61 19, kom. 512 393 842 NIP 547-004-56-81 e-mail: mariola.maroszek@gmail.com

Acuill Jeronl