

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr S.CE/PL/0618/V2/2015/545



Producent

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

niniejszym deklaruje, że wyrób:

## OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ

Typ / typy: (1) **KSD-T1+T2 275/150 3P,** (2) **KSD-T1+T2 275/200 M,**  
 (3) **KSD-T1T2 275/200 3P+N,** (4) **KSD-T1+T2 275/50 1P,**  
 (5) **KSD-T1T2 275/200R3P+N,** (6) **KSD-T1+T2 275/50 M,**  
 (7) **KSD-T2 275/120 3P,** (8) **KSD-T2 275/160 3P+N,**  
 (9) **KSD-T2 275/40 1P,** (10) **KSD-T2 275/40 M**

Znak towarowy: **Kanlux**Podstawowe parametry: Un: 230V~; Uc: 275V~; (1)- (6): lin: 25kA, I<sub>max</sub>: 50kA; (7)- (10): lin: 20kA, I<sub>max</sub>: 40kA

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:  
 (wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC

Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

**EN 61643-11:2012****EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**

Kanlux S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008**  
 potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: **15****ID 0618; S.CE/545**

Radzionków, 27.08.2015

**Kanlux S.A.**  
 Kierownik Laboratorium Badawczego  
  
 Krzysztof Żurek

**Kanlux S.A.**  
 Dyrektor Działu Technicznego  
  
 Dariusz Staniczek

**Kanlux S.A.**  
 Specjalista ds. Wdrożenia  
 i Certyfikacji Produktów  
  
 Adam Wabnic

.....  
 Imię i nazwisko, stanowisko osoby  
 upoważnionej do wystawienia deklaracji

**www.kanlux.pl**