



DECLARATION

DECLARATION

N° D14/09

Nous déclarons que :

We declare that :

Les disjoncteurs de la gamme TX³ Legrand série S300, références 4 033 49 à 4 037 78, ont un pouvoir de coupure de :
6000A selon la norme IEC 60898-1
10 000A selon la norme IEC 60947-2,
sous une tension de 230 / 400V~.

*The circuit-breakers of the TX³ Legrand range serial S300, cat. n° 4 033 49 to 4 037 78, have a breaking capacity of:
6000A according to IEC 60898-1 standard,
10 000 A according to IEC 60947-2 standard,
under an operational voltage of 230 / 400V ~.*

Cette déclaration comprend : 1 page

This declaration contains : 1 page

Date : 19/09/2014

Issue date : 19/09/2014

Marcello RE

EDIA R&D manager

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND. Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.
This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of LEGRAND. This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.