

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr S.CE/PL/0675/V1/2016/600



Producent

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

niniejszym deklaruje, że wyrób:

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY

Typ / typy:

(1) **KSF02-32-1P+N**, (2) **KSF02-63-1P**,
(3) **KSF02-63-1P+N**, (4) **KSF02-63-3P**

Znak towarowy:

**Podstawowe parametry:** (1): $U_n = 240V\sim$; $I_n = 32A$; 10kA; 1P; (2): $U_n = 240V\sim$; $I_n = 63A$; 10kA; 1P;
(3): $U_n = 240V\sim$; $I_n = 63A$; 10kA; 1P+N; (4): $U_n = 415V\sim$; $I_n = 63A$; 10kA; 3Pjest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)**Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC**

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

EN 60947-3:2009 +A1:2012 +A2:2015**EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 16****NWP/5641, NWP/5642, NWP/5643, NWP/5644; ID 0675; S.CE/600**

Radzionków, 18.03.2016

Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek
Dariusz Staniczek
Adam Wabnic

.....
Imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji

www.kanlux.pl