

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr TF3/UE/0040.1

1. Model produktu/produkt: Kable elektroenergetyczne miedziane lub aluminiowe o izolacji (ciepłoodpornej - c) i powłoce polwinitowej

2. Producent: **TELE-FONIKA Kable S.A.**

Adres: **ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400, Myślenice, Polska**

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:

YKY, YAKY, YKYc - 0,6/1 kV

Identyfikowane za pomocą numeru seryjnego/partii umieszczonego na wyrobie/opakowaniu.

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawa harmonizacyjnego:

2014/35/UE

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

6. Zgodność wymienionego produktu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm/specyfikacji technicznych:

| Nr i data wydania dokumentu: | Tytuł: |
|------------------------------|--|
| PN-HD 603 S1:2006P/A3:2009P | Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV |
| HD 603 S1:1994/A3:2007 | Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV |
| IEC 60502-1:2004/ A1:2009 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) |
| PN-EN 50363-3:2010/A1:2011 | Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 3: Mieszanki izolacyjne z polichloru winylu (dotyczy tylko/only for YKYc) |

7. Informacje dodatkowe:

Znak B SEP-BBJ (B/12/067/14/A1) dla YKY
Certyfikat Zgodności SEP-BBJ (Z/12/040/14/A1) dla YKY, (Z/12/071/14/A1, Z/12/074/14/A1) dla YAKY


Podpisano w imieniu: TELE-FONIKA Kable S.A.

Kraków, 2018-02-19

(miejsce i data wydania)

Kierownik Działu Kontroli Jakości, Szymon Dukała

(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko)



(podpis)