



DEKLARACJA ZGODNOŚCI *DECLARATION OF CONFORMITY*

nr A_21_2015

Opis produktu: **Wodoodporne obudowy do montażu na powierzchni**
Sample Description: *Weatherproof enclosures surface mounting*

o nr ref. : **Plexo3**
references: **RN 65 na rynku polskim**

Charakterystyka : **IP 65**
Rated characteristics:

Spełniają wymagania normy:
These devices are in accordance with:

PRÓBY ODPORNOŚCI NA UV są ZGODNE Z:
normą ISO 4892-2, metoda A, czas trwania 1 cyklu 1500 godzin,
sprzęt Weatherometer Xenon CI 4000,
całkowite natężenie napromienienia podczas trwania testu: 3GJ / m².
Brak znaczącej zmiany jasności i przezroczystości powierzchni
Przestrzeń barw L * a * b * (CEI1976) $\Delta L < 1$ zgodnie z ISO 7724

*the standard ISO 4892-2 method A cycle 1 duration 1500 hours
equipment Weatherometer Xenon CI 4000 total irradiance over the duration of the test: 3GJ/m²
No significant change in brightness and clearness of the surface
Color space L *a*b*(CEI1976) $\Delta L < 1$ according to ISO 7724*

Deklaracja składa się z : 1 strony
This declaration contains:

Data wydania : 09/04/2015
Issue date:

Dyrektor Centralnego Laboratorium Produktów

Jean-Marc LIBOUTET