

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr S.CE/PL/0642/V1/2015/564



Producent

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

niniejszym deklaruje, że wyrób:

## ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY

Typ / typy: **KMI-1/25A, KMI-1/40A, KMI-1/63A, KMI-3/100A,  
KMI-3/40A, KMI-3/63A, KMI-3/80A, KMI-4/100A**

Znak towarowy:

Podstawowe parametry:  $U_c = 240/415V \sim (1P), 415V \sim (3P, 4P); 50/60Hz; I_n = 25A, 40A, 63A, 80A; AC-22A$ jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:  
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC

Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

**EN 60947-3:2009 +A1:2012****EN 60947-1:2007 +A1:2011****EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**Kanlux S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 15****NWP/5704; ID 0642; S.CE/564**

Radzionków, 21.10.2015

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
 Krzysztof Zurek Dariusz Staniec

.....  
 Imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji

**Kanlux S.A.** Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów  
 Adam Wabnic

**www.kanlux.pl**